



# TEST REPORT

우 57765 전라남도 광양시 광양읍 세풍산단1로 89(세풍일반산업단지내)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2021-173061

접 수 일 자 : 2021년 12월 03일

대 표 자 : 김용현

시험완료일자 : 2022년 01월 05일

업 체 명 : 주식회사 정석케미칼

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 192, 1층(전주3공단내)

시 료 명 : 뉴 하이우레탄 M-4025

## 시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
[인장성능]인장강도	N/mm <sup>2</sup>	-	3.7	KS F 3211:2015
[인장성능]파단시의 신장률	%	-	853	KS F 3211:2015
[인장성능]항장적	N/mm	-	637.9	KS F 3211:2015
[인열성능]인열강도	N/mm	-	16.3	KS F 3211:2015

- 제공된 시편 두께 : 약 1 mm

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인용 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

*Kim In Tae*

작성자 : 김인태

Tel : --

*Jung Jungsul*

기술책임자 : 정정설

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 01월 05일

**KTR** 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code